LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de M. et Mme Thierry WANGEN et Claire CLOTUCHE
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

Date du rapport : 27.06.25

Numéro d'identification	**: 25/LA03649-01**
Date de réception	: 21.05.25
Condition de l'échantillon	: conforme
Condition de l'emballage	: conditionnement conforme
Condition de réception	: réfrigéré
Echantillonneur	: Dimitri VAES
Date d'échantillonnage	: 21.05.25
Procédure d'échantillonnage	: ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire	: "ZGOUVY3 - Cherain - Cherain, 33 A"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	22.05.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	23.05.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	13.5 ℃	25	Méthode interne	21.05.25
pH (In Situ)	7.5	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	21.05.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	200 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	21.05.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	22.05.25
nitrates (NO3)	16 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	23.05.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	23.05.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	21.05.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	22.05.25
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	22.05.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	22.05.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

Numéro d'identification **: 25/LA03649-02**
Date de réception : 21.05.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.05.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY2 - Limerlé - Rue du Roy, 38"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	22.05.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	23.05.25
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	13 ℃	25	Méthode interne	21.05.25
pH (In Situ)	7.5	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	21.05.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	211 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	21.05.25
Substances indésirables :				
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	23.05.25
nitrates (NO3)	28 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	23.05.25
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	22.05.25
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	22.05.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	22.05.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	22.05.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

Numéro d'identification **: 25/LA03649-03**
Date de réception : 21.05.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.05.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZGOUVY8 - Langlire - Langlire, 28/1"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	22.05.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	23.05.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	15 ℃	25	Méthode interne	21.05.25
pH (In Situ)	**6.0**	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	21.05.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	43 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	21.05.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	22.05.25
nitrates (NO3)	5.7 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	23.05.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	23.05.25
chlore libre résiduel (In Situ)	180 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	21.05.25
Minéraux et métaux :				
plomb (Pb)	1.6 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
cuivre (Cu)	113 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
fer (Fe)	77 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
nickel (Ni)	4.9 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
zinc (Zn)	262 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	22.05.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	22.05.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	22.05.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

Numéro d'identification **: 25/LA03649-04**
Date de réception : 21.05.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.05.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZGOUVY10 - Lomré - Lomré, 6C"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	22.05.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	23.05.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	14 ℃	25	Méthode interne	21.05.25
pH (In Situ)	**5.9**	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	21.05.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	34 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	21.05.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	0.07 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	22.05.25
nitrates (NO3)	5.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	24.05.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	24.05.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	21.05.25
Minéraux et métaux :				
plomb (Pb)	0.62 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
cuivre (Cu)	12 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
fer (Fe)	**279 µg/l**	200	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
nickel (Ni)	3.6 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
zinc (Zn)	8.6 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	6 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	22.05.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	22.05.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	22.05.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

Numéro d'identification **: 25/LA03649-05**
Date de réception : 21.05.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.05.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZGOUVY7 - Courtil - Courtil, 73A"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	22.05.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	23.05.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	12.5 ℃	25	Méthode interne	21.05.25
pH (In Situ)	7.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	21.05.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	157 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	21.05.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	22.05.25
nitrates (NO3)	12 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	24.05.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	24.05.25
Minéraux et métaux :				
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
cuivre (Cu)	<2.5 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
fer (Fe)	<2.5 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
nickel (Ni)	0.93 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
zinc (Zn)	4.4 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	9 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	22.05.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	22.05.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	22.05.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

Numéro d'identification **: 25/LA03649-06**
Date de réception : 21.05.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.05.25
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZGOUVY6 - Bovigny - Bovigny, 59"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	22.05.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	23.05.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	14 ℃	25	Méthode interne	21.05.25
pH (In Situ)	**5.7**	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	21.05.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	44 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	21.05.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	22.05.25
nitrates (NO3)	9.4 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	24.05.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	24.05.25
Minéraux et métaux :				
plomb (Pb)	4.8 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
cuivre (Cu)	162 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
fer (Fe)	17 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
nickel (Ni)	4.0 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25
zinc (Zn)	33 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2[1]	27.05.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22°C)	4 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	22.05.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	22.05.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	22.05.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

Numéro d'identification **: 25/LA03649-07**
Date de réception : 21.05.25

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.05.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY1 - Courtil - Courtil, 103/Z"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.05.25
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	22.05.25
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	23.05.25
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	13 ℃	25	Méthode interne	21.05.25
pH (In Situ)	7.3	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	21.05.25
conductivité à 20℃ (In Situ)	125 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	21.05.25
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	22.05.25
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	24.05.25
nitrates (NO3)	6.5 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	24.05.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	21.05.25
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	4 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	22.05.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	22.05.25

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B25/R0954/00007

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	22.05.25
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	22.05.25

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626