

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de M. et Mme Thierry WANGEN et
Claire CLOTUCHE
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00003

Date du rapport : 04.02.26

Numéro d'identification : **26/LA00449-01**
Date de réception : 21.01.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.01.26
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 (accréditée)

Description du laboratoire : "CIERREUX-DESSOUS LES VIVIERS +SALMVEVIE - CODE RW : 5652001"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
nitrates (NO3)	6.1	mg/l	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrites (NO2)	<0.02	mg/l	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
ammonium (NH4)	0.02	mg/l	NF T90-015-2 ¹	22.01.26

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de M. et Mme Thierry WANGEN et
Claire CLOTUCHE
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00004

Date du rapport : 04.02.26

Numéro d'identification : **26/LA00449-02**
Date de réception : 21.01.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.01.26
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 (accréditée)
Description du laboratoire : "DELSALLE* - Code RW 6115001"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
nitrates (NO3)	23	mg/l	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrites (NO2)	<0.02	mg/l	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
ammonium (NH4)	<0.02	mg/l	NF T90-015-2 ¹	22.01.26

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de M. et Mme Thierry WANGEN et
Claire CLOTUCHE
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

Date du rapport : 04.02.26

Numéro d'identification : **26/LA00450-01**
Date de réception : 21.01.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 21.01.26
Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZGOUVY8 - Langlire - Langlire, 32 E"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	22.01.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	23.01.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	9.0 °C	25	Méthode interne ¹	21.01.26
pH (In Situ)	6.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	21.01.26
conductivité à 20°C (In Situ)	237 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	21.01.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	22.01.26
nitrate (NO ₃)	5.1 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
chlore libre résiduel (In Situ)	200 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	21.01.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	1.4 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
cuivre (Cu)	20 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
fer (Fe)	142 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
nickel (Ni)	3.7 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
zinc (Zn)	38 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22°C)	5.7 10E2 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	22.01.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	22.01.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	22.01.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

Numéro d'identification : **26/LA00450-02**
 Date de réception : 21.01.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 21.01.26
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "ZGOUVY10 - Lomré - Lomré, 7 A"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	22.01.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	23.01.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	6.0 °C	25	Méthode interne ¹	21.01.26
pH (In Situ)	6.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	21.01.26
conductivité à 20°C (In Situ)	41 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	21.01.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	0.07 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	22.01.26
nitrates (NO ₃)	5.5 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	21.01.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	1.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
cuivre (Cu)	28 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
fer (Fe)	135 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
nickel (Ni)	4.0 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
zinc (Zn)	32 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	8 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	22.01.26
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	22.01.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	22.01.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

Numéro d'identification : **26/LA00450-03**
 Date de réception : 21.01.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 21.01.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY1 - Courtil - Courtil, 103 Z"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	22.01.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	23.01.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	9.5 °C	25	Méthode interne ¹	21.01.26
pH (In Situ)	6.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	21.01.26
conductivité à 20°C (In Situ)	88 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	21.01.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	22.01.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrates (NO ₃)	6.0 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	21.01.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	5 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	22.01.26
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	22.01.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	22.01.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

Numéro d'identification : **26/LA00450-04**
 Date de réception : 21.01.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 21.01.26
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY6 - Bovigny - Bovigny, 59"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	22.01.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	23.01.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	10.0 °C	25	Méthode interne ¹	21.01.26
pH (In Situ)	5.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	21.01.26
conductivité à 20°C (In Situ)	47 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	21.01.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	22.01.26
nitrate (NO ₃)	8.2 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	3.3 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
cuiivre (Cu)	127 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
fer (Fe)	22 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
nickel (Ni)	3.9 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
zinc (Zn)	32 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	6 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	22.01.26
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	22.01.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	22.01.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

Numéro d'identification : **26/LA00450-05**
 Date de réception : 21.01.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 21.01.26
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY7 - Courtil - Courtil, 35"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	22.01.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	23.01.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	8.0 °C	25	Méthode interne ¹	21.01.26
pH (In Situ)	5.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	21.01.26
conductivité à 20°C (In Situ)	35 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	21.01.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	0.03 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	22.01.26
nitrate (NO ₃)	3.5 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	2.0 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
cuiivre (Cu)	41 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
fer (Fe)	16 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
nickel (Ni)	2.4 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26
zinc (Zn)	33 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	28.01.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	22.01.26
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	22.01.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	22.01.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

Numéro d'identification : **26/LA00450-06**
 Date de réception : 21.01.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 21.01.26
 Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY3 - Cherain - Cherain, 33 A"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	22.01.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	23.01.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	8.5 °C	25	Méthode interne ¹	21.01.26
pH (In Situ)	6.8	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	21.01.26
conductivité à 20°C (In Situ)	139 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	21.01.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	22.01.26
nitrates (NO ₃)	14 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	21.01.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	21 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	22.01.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	22.01.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	22.01.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

Numéro d'identification : **26/LA00450-07**
 Date de réception : 21.01.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 21.01.26
 Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY2 - Limerlé - Rue du Roy, 38"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	22.01.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	23.01.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	22.01.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	8.0 °C	25	Méthode interne ¹	21.01.26
pH (In Situ)	7.0	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	21.01.26
conductivité à 20°C (In Situ)	188 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	21.01.26
<u>Substances indésirables :</u>				
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
nitrates (NO ₃)	26 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.01.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	22.01.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	4 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	22.01.26
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	22.01.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	22.01.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00005

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	22.01.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.