

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de Messieurs Service Travaux
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00015

Date du rapport : 08.07.26

Numéro d'identification : **26/LA05019-01**
Date de réception : 30.06.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 30.06.26
Procédure d'échantillonnage : ISO19458 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZGOUVY2 - Limerlé - Rue du Roy, 38"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	01.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	01.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	01.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	01.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	01.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00015

Numéro d'identification : **26/LA05019-02**
Date de réception : 30.06.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 30.06.26
Procédure : ISO19458 (accréditée)
d'échantillonnage
Description du laboratoire "ZGOUVY6 - Bovigny - Bovigny, 59"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	01.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	01.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	01.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	01.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	01.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00015

Numéro d'identification : **26/LA05019-03**
Date de réception : 30.06.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 30.06.26
Procédure : ISO19458 (accréditée)
d'échantillonnage

Description du laboratoire "ZGOUVY7 - Courtil - Courtil, 31 I"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	01.07.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	01.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	01.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	01.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	01.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE GOUVY
A l'attention de Messieurs Service Travaux
Bovigny, 59
B-6671 GOUVY

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00016

Date du rapport : 09.07.26

Numéro d'identification : **26/LA04607-01**
Date de réception : 17.06.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 17.06.26
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZGOUVY1 - Cierreux - Cierreux, 17B"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.06.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.06.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.06.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	19.06.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.5 °C	25	Méthode interne ¹	17.06.26
pH (In Situ)	7.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.06.26
conductivité à 20°C (In Situ)	120 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.06.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.06.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.06.26
nitrites (NO ₃)	6.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.06.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	17.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00016

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.06.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.06.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.06.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.06.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.06.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00016

Numéro d'identification : **26/LA04607-02**
 Date de réception : 17.06.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 17.06.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY2 - Limerlé - Rue du Roy, 38"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
turbidité	14.3 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.06.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	19.06.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.06.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.06.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	13.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.06.26
pH (In Situ)	7.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.06.26
conductivité à 20°C (In Situ)	207 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.06.26
<u>Substances indésirables :</u>				
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.06.26
nitrates (NO ₃)	28 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.06.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.06.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	11 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.06.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.06.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.06.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.06.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00016

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00016

Numéro d'identification : **26/LA04607-03**
 Date de réception : 17.06.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 17.06.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZGOUVY3 - Cherain - Cherain, 33A"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.06.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.06.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.06.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	19.06.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	14.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.06.26
pH (In Situ)	7.9	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.06.26
conductivité à 20°C (In Situ)	194 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.06.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.06.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.06.26
nitrates (NO ₃)	17 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.06.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	17.06.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	12 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.06.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.06.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.06.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.06.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0954/00016

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.